市本级公共自来水厂4月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	相城水厂	白洋湾水厂	胥江水厂	合格情况
	采样时间	2020-04-02 09:57	2020-04-02 11:02	2020-04-02 11:49	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
水质常规指标					
微生物指标					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
毒理指标					
砷	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
镉	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.526	0.532	0.542	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.2	1.2	2.1	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0067	0.0052	0.0085	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
感官性状和一般化学性质					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH值	无量纲	7.41	7.47	7.44	合格
铝	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	合格
铁	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
铜	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	合格
锌	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
氯化物	mg/L	40	36.6	40.2	合格
硫酸盐	mg/L	63.9	59	57.6	合格
溶解性总固体	mg/L	307	323	285	合格
总硬度	mg/L	156	154	131	合格
耗氧量	mg/L	1.26	1.13	1.3	合格
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格

LAS	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	合格
放射性指标					
总α 放射性	Bq/L	<0.016	<0.016	<0.016	合格
总β 放射性	Bq/L	0.106	0.102	0.1	合格
饮用水中消毒剂指标					
游离氯	mg/L	0.55	0.52	0.48	合格
总氯	mg/L	/	/	/	合格
臭氧	mg/L	/	/	/	合格
二氧化氯	mg/L	/	/	/	合格

市本级公共自来水厂4月管网水水质检测结果

检测项目	采样地点	渭西加油站	虎丘派出所	沧浪派出所	合格情况
	采样时间	2020-04-02 09:32	2020-04-02 10:31	2020-04-02 13:06	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
水质常规指标					
微生物指标					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
感官性状和一般化学性质					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
饮用水中消毒剂指标					
游离氯	mg/L	0.20	0.22	0.24	合格

市本级公共自来水厂4月二次供水水质检测结果

样品名称	样品状态	采样时间	项目	色度	臭和味	菌落总数	pH值	总大肠菌群	浑浊度	肉眼可见物	合格情况
			单位	度	/	CFU/mL	无量纲	MPN/100mL	NTU	/	
金秋家园	无色、无嗅、清	09:02	检测结果	<5	无	未检出	7.62	未检出	<1	无	合格
南环汇邻	无色、无嗅、清	09:21		<5	无	未检出	7.58	未检出	<1	无	合格
韶山花园	无色、无嗅、清	09:45		<5	无	未检出	7.50	未检出	<1	无	合格
尚城花园1#	无色、无嗅、清	10:12		<5	无	未检出	7.69	未检出	<1	无	合格
金域平江一二期	无色、无嗅、清	10:37		<5	无	未检出	7.56	未检出	<1	无	合格
水岸家园	无色、无嗅、清	10:57		<5	无	未检出	7.81	未检出	<1	无	合格
家悦花园	无色、无嗅、清	11:26		<5	无	未检出	7.70	未检出	<1	无	合格
领秀金品	无色、无嗅、清	11:53		<5	无	未检出	7.64	未检出	<1	无	合格
星光耀二期	无色、无嗅、清	12:25		<5	无	未检出	7.60	未检出	<1	无	合格
和美家园	无色、无嗅、清	12:51		<5	无	未检出	7.57	未检出	<1	无	合格
鑫苑景园	无色、无嗅、清	13:39		<5	无	未检出	7.52	未检出	<1	无	合格
名仕花园	无色、无嗅、清	13:50		<5	无	未检出	7.54	未检出	<1	无	合格
水韵新苑	无色、无嗅、清	14:27		<5	无	未检出	7.77	未检出	<1	无	合格
公园天下	无色、无嗅、清	14:44		<5	无	未检出	7.62	未检出	<1	无	合格
和茂苑二期	无色、无嗅、清	15:13		<5	无	未检出	7.55	未检出	<1	无	合格

市本级公共自来水厂4月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	天辰花园	梅花二村	北桥供水服务所	合格情况
	采样时间	2020-04-03 11:31	2020-04-03 12:44	2020-04-03 13:34	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
水质常规指标					
微生物指标					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	2	未检出	未检出	合格
毒理指标					
砷	mg/L	0.0006	0.0007	0.0013	合格
镉	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.549	0.537	0.503	合格
硝酸盐氮（以N计）	mg/L	2.2	1.2	0.8	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0066	0.0065	0.0098	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
感官性状和一般化学性质					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<1	<1	<1	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH值	无量纲	7.2	7.43	7.44	合格
铝	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	合格
铁	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
铜	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	合格
锌	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
感官性状和一般化学性质					
氯化物	mg/L	46	45.6	44.7	合格
硫酸盐	mg/L	61.5	68.1	77.8	合格
溶解性总固体	mg/L	260	309	347	合格
总硬度	mg/L	142	153	164	合格
耗氧量	mg/L	1.39	1.31	1.5	合格

挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
LAS	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	合格
放射性指标					
总α 放射性	Bq/L	<0.016	<0.016	<0.016	合格
总β 放射性	Bq/L	0.1	0.103	0.098	合格
饮用水中消毒剂指标					
游离氯	mg/L	0.18	0.2	0.23	合格
总氯	mg/L	/	/	/	合格
臭氧	mg/L	/	/	/	合格
二氧化氯	mg/L	/	/	/	合格